

KVALITETSKONTROL



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf: 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

Sigteanalyse

Udtaget dato: 01.11.2016
Vare: Knust 0-40 mm.
Prøvenr: A16-032
Udtaget af: MS
Udtagnings sted: Asklev

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
63,00	0,0	5640,3	100,0
31,50	441,1	5199,2	92,2
22,40	2574,1	2625,1	46,5
16,00	1666,6	958,5	17,0
11,20	510,5	448,0	7,9
8,00	280,8	167,2	3,0
5,60	86,0	81,2	1,4
4,00	10,0	71,2	1,3
2,00	3,0	68,2	1,2
1,00	3,7	64,5	1,1
0,50	7,9	56,6	1,0
0,25	14,1	42,5	0,8
0,125	33,6	8,9	0,2
0,063	1,5	7,4	0,1
Bund:	7,4	0,0	
Udvask:	0,0		
	5640,3		

U-tal, d60:d10= 2,0

Kornkurve

