

KVALITETSKONTROL



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf: 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

Sigteanalyse

Udtaget dato: 01.11.2016
Vare: Nøddesten 16-32 mm
Prøvenr: A16-034
Udtaget af: MS
Udtagnings sted: Hjøllund

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
63,00	0,0	8441,0	100,0
31,50	516,5	7924,5	93,9
22,40	4107,0	3817,5	45,2
16,00	3682,1	135,4	1,6
11,20	97,3	38,1	0,5
8,00	6,0	32,1	0,4
5,60	0,0	32,1	0,4
4,00	0,0	32,1	0,4
2,00	0,0	32,1	0,4
1,00	0,0	32,1	0,4
0,50	0,0	32,1	0,4
0,25	0,0	32,1	0,4
0,125	0,0	32,1	0,4
0,063	30,8	1,3	0,0
Bund:	1,3	0,0	
Udvask:	0,0		
	8441,0		

U-tal, d60:d10= 1,5

Kornkurve

