

KVALITETSKONTROL



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf: 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

Sigteanalyse

Udtaget dato: 27.12.2017
Vare: Sten 16-32 KL M
Prøvenr: 17-2115
Udtaget af: MS
Udtagnings sted: Hjøllund

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
63,00	0,0	0,0	100,0
32,00	0,0	0,0	98,0
22,40	0,0	0,0	65,0
16,00	0,0	0,0	12,0
11,20	0,0	0,0	
8,00	0,0	0,0	2,0
5,60	0,0	0,0	0,0
4,00	0,0	0,0	0,8
2,00	0,0	0,0	
1,00	0,0	0,0	
0,50	0,0	0,0	
0,25	0,0	0,0	
0,063	0,0	0,0	0,2
Bund:	0,0	0,0	
Udvask:	0,0		
	0,0		

Densitet:	2,58	Absorption:	1,5
Klorider:	0,003	Alkali:	0,002

Kornkurve

