

KVALITETSKONTROL



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf: 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk


Sigteanalyse

Udtaget dato: 14.02.2018
Vare: Sten 8-16 KL M
Prøvenr: 18-0230
Udtaget af: MS
Udtagnings sted: Hjøllund

Sigtestørrelse	Gennemfald %
63,00	100,0
31,50	100,0
22,40	100,0
16,00	95,0
11,20	51,0
8,00	5,0
4,00	1,0
2,00	0,0
1,00	0,0
0,50	0,0
0,25	0,0
0,125	0,0
0,063	0,2
Bund:	
Udvask:	

Densitet:	2,58	Absorption:	1,8
-----------	------	-------------	-----

Kornkurve



CE Produceret iht. DS/EN 12620 og opfylder standardens FPC krav.
Se endvidere gældende varedeklaration