

KVALITETSKONTROL



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf. 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

Sigteanalyse

Udtaget dato: 14.09.2018
Vare: Stenmel 0-2 mm.
Prøvenr: 18-1361
Udtaget af: MS
Udtagnings sted: Hjøllund

Sigtstørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
13,20	0,0	0,0	100,0
11,20	0,0	0,0	100,0
8,00	0,0	0,0	100,0
5,60	0,0	0,0	100,0
4,00	0,0	0,0	100,0
2,80	0,0	0,0	100,0
2,00	0,0	0,0	96,0
1,00	0,0	0,0	76,0
0,50	0,0	0,0	56,0
0,25	0,0	0,0	36,0
0,125	0,0	0,0	21,0
0,063	0,0	0,0	13,0
Bund	0,0	0,0	
Udvask:	0,0		
	0,0		

Kornkurve

