

KVALITETSKONTROL



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf: 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

Sigteanalyse

Udtaget dato: 20.07.2018
Vare: Sten 2-8 KL P
Prøvenr: 18-1055
Udtaget af: MS
Udtagnings sted: Hjøllund

Humus: L2

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
63,00	0,0	0,0	100,0
31,50	0,0	0,0	100,0
22,40	0,0	0,0	100,0
16,00	0,0	0,0	100,0
11,20	0,0	0,0	100,0
8,00	0,0	0,0	93,0
5,60	0,0	0,0	54,0
4,00	0,0	0,0	18,0
2,00	0,0	0,0	1,7
1,00	0,0	0,0	0,5
0,50	0,0	0,0	0,4
0,25	0,0	0,0	0,1
0,063	0,0	0,0	0,1
Bund:	0,0	0,0	
Udvask:	0,0		
	0,0		

Kornkurve

